



Legende

- LÖSCHWASSERLEITUNG NEUBAU (STAHL ODER GUSS) MIT PE-UMHÜLLUNG
- - - LÖSCHWASSERLEITUNG NEUBAU VORGEDÄMMT (STAHL ODER GUSS)
- LÖSCHWASSERLEITUNG BESTAND (STAHL ODER GUSS) MIT PE-UMHÜLLUNG
- - - TRINKWASSERLEITUNG BESTAND (PVC)
- ① NUMMERIERUNG LEITUNGSSTRANG

ERDVERLEGUNG DER LÖSCHWASSERLEITUNG IMMER IN FROSTFREIER TIEFE!
 AUSRÜSTUNG FLN UND FLN-S SIEHE PLÄNE 6146, 6147, 6350 (FLN) UND PLÄNE 6351, 6353 (FLN-S)

- HYDRANT (TUNNEL-/PORTALHYDRANT)
- DURCHFLUSSMESSER
- TEMPERATURMESSER
- SCHIEBER
- REGEL- + ABSPERRVENTIL ELEKTR.
- FLIESSRICHTUNG
- SCHMUTZFÄNGER
- WASSERZÄHLER
- ENTLÜFTER
- RÜCKFLUSSVERHINDERER
- ROHRNETZTRENNER
- REDUKTION

Zugehörige Pläne:
 6145 6351 6328 7280ff.
 6146 6353 6329
 6147 6020 6338
 6152 6339
 6350

(LÖWA BESTAND NUR SCHEMATISCHER VERLAUF D.H. NICHT ALLE ARMATUREN SIND DARGESTELLT)

Abweichung vom Bausoll		Abweichung stellt eine Minderkostenforderung dar (ist auszuführen)
Abweichung vom Bausoll (Abweichungen sind stichwortartig aufzulisten und im Plan direkt zu markieren)		
1.	Rev. xx Beschreibung	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
2.		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
3.		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
4.		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
5.		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN

Die Freigabe einer wesentlichen Abweichung vom Bausoll kann nur in einer Partnerscharssitzung erfolgen.

Unterschrift: _____ Unterschrift OBA: _____

S 16 Arlberg Schnellstraße
 Ast Zams - Ast Landeck West
 km 00,000 - 05,536

SICHERHEITSAUSBAU PERJENTUNNEL
AUSFÜHRUNG
PERJENTUNNEL 1.RÖHRE P.JTR

INHALT / PLANITTEL

R+I SCHEMA LÖSCHWASSERVERSORGUNG
PJTL UND PJTR

15.02.2019	01	LÖWA-Entlüftung + Entleerung 1. Röhre	ASFINAG BAU MANAGEMENT GMBH
TECHNISCHE PLANUNG		BERNARD INGENIEURE	ASFINAG BAU MANAGEMENT GMBH
<input checked="" type="checkbox"/> FREIGEgeben <input type="checkbox"/> NICHT FREIGEgeben <input type="checkbox"/> FREIGEgeben MIT ANMERKUNGEN		<input checked="" type="checkbox"/> FREIGEgeben <input type="checkbox"/> NICHT FREIGEgeben <input type="checkbox"/> FREIGEgeben MIT ANMERKUNGEN	PROJEKTLEITER DI Loidi Richard
OBA: IGT		ATIKER: KMP	AUSFÜHRENDE FIRMA: EL
DATUM: 28.01.2019		DATUM: 25.01.2019	DATUM: 20.12.2018
GEZEICHNET: SAH		Plannummer ASFINAG: 30100371/6021-01-00/0-416/P.JTR/BI	
DATUM: 08.02.2019		PLANNUMMER / REVISION / VERSION:	
GEPRÜFT: LAB		MASSSTAB: o.M.	
DATUM: 08.02.2019		PLANNUMMER / REVISION / VERSION: 6021-01-00	
FLÄCHE: 0,297m x 1,800m = 0,536m²			

