SCHLITZRINNENGEOMETRIE TYP A, B, C, D, E, F, G, H

M 1:10

SCHLITZRINNE TYP A

MIT EINLAUFÖFFNUNG UND GERINNE

(REGELFALL)



SCHLITZRINNE TYP B

OHNE EINLAUFÖFFNUNG MIT GERINNE



SCHLITZRINNE TYP C

BLINDSTÜCK

(REGELFALL)



SCHLITZRINNE TYP D

MIT EINLAUFÖFFNUNG UND GERINNE



SCHLITZRINNE TYP E

BLINDSTÜCK



SCHLITZRINNE TYP F

MIT PUTZÖFFNUNG UND GERINNE



SCHLITZRINNE TYP G

MIT EINLAUFÖFFNUNG UND GERINNE



SCHLITZRINNE TYP H1, H2, UND H3

H1 UND H2 KNICKELEMENTE MIT GERINNE
H3 GERADES ELEMENT MIT GERINNE



FUGENABDICHTUNG



GRUNDRISS DETAIL SCHLITZRINNE

MIT EINLAUFÖFFNUNG UND GERINNE

(REGELFALL)

BETONGÜTE SCHLITZRINNEN:
C30/37/(56)/B7/FAB/FS2/BZ4,5/GK16/C_3A-frei



GRUNDLAGE ASFINAG
PLANUNGSHANDBUCH
TUNNEL VERSION 6
VOM 20.01.2017

M 1 : 10

0,5m 0 0,5m 1m

Zugehörige Pläne:
6170 ...Detail erhöhter Seitenstreifen
6180 ...RQ Betonsanierung Gewölbequerschnitt, SN0 und SN2
6030 ...Schemaplan Fahrbahnentwässerung
6031 ...Schemaplan Austeilung Schlitzrinnen und Tauchschächte
6032 ...Tauchschachtdetaile
6034 ...Schlitzrinne Typ I
6035 ...Schlitzrinne Verziehung Ostportal Nordulm

DETAIL "A"
EINLAUFÖFFNUNG
M 1:2



		Abweichung vom Bausoll		Abweichung stellt eine Minderkostenforderung dar (ist auszufüllen)
Mit der gegenständlichen Anordnung gem. Plannummer 30100371/ **6033-00-00** 0-416/PJTR/BI wird vom Bausoll ☒ NICHT abgewichen ☐ abgewichen		**Abweichung vom Bausoll** (Abweichungen sind stichwortartig aufzulisten und im Plan direkt zu markieren)		
		Rev. XX	Beschreibung	
	1.			☐ JA ☐ NEIN
	2.			☐ JA ☐ NEIN
	3.			☐ JA ☐ NEIN
Die Freigabe einer wesentlichen Abweichung vom Bausoll kann nur in einer Partnerschaftssitzung erfolgen.	4.			☐ JA ☐ NEIN
	5.			☐ JA ☐ NEIN
Unterschrift Planer:			Unterschrift ÖBA:	

ASFINAG BAU MANAGEMENT GMBH
im Namen der

ASFINAG

PROJEKT

S 16 Arlberg Schnellstraße
ASt Zams - ASt Landeck West
km 00,000 - 05,536

SICHERHEITSAUSBAU PERJENTUNNEL

AUSFÜHRUNG
PERJENTUNNEL 1.RÖHRE PJTR

INHALT / PLANTITEL

SCHLITZRINNENGEOMETRIE
TYP A, B, C, D, E, F, G, H

	C	
	B	
ÄNDERUNG	A	

TECHNISCHE PLANUNG: BERNARD INGENIEURE — ☒ FREIGEGEBEN ☐ NICHT FREIGEGEBEN ☐ FREIGEGEBEN MIT ÄNDERUNGEN — DATUM: 28.01.2019

PROJEKTLEITUNG: ASFINAG BAU MANAGEMENT GMBH, A-1030 WIEN, MODECENTERSTRASSE 16 — ☒ FREIGEGEBEN ☐ NICHT FREIGEGEBEN ☐ FREIGEGEBEN MIT ÄNDERUNGEN — PROJEKTLEITER DI Loidl Richard — DATUM: 25.01.2019

ÖBA: IGT — ☒ FREIGEGEBEN ☐ NICHT FREIGEGEBEN ☐ FREIGEGEBEN MIT ÄNDERUNGEN — DATUM: 25.01.2019

PRÜFINGENIEUR: KMP — ☒ NICHT ERFORDERLICH ☐ FREIGEGEBEN ☐ FREIGEGEBEN MIT ÄNDERUNGEN — DATUM: ___.___.201_

AUSFÜHRENDE FIRMA: BU — ☒ FREIGEGEBEN ☐ NICHT FREIGEGEBEN ☐ FREIGEGEBEN MIT ÄNDERUNGEN — DATUM: 20.12.2018

GEZEICHNET: DATUM: Sah 28.01.2019

Plannummer ASFINAG: 30100371/**6033-00-00**/0-416/PJTR/BI

GEPRÜFT: DATUM: Laß 28.01.2019

MASSSTAB: 1:2 / 1:10

PLANNUMMER / REVISION / VERSION: 6033-00-00

FLÄCHE: 0,594m x 1,100m = 0,65m²

MUSTERPLAN

© ASFINAG P:\BIA\TP\01046120_Ausführungsphase\03_Pläne\01_Arbeitsexemplare\PJTR_RQ_TU+OBW_Rev02.dwg