



ANSCHLUSSDETAIL PANNENBUCHT NEU AN RQ-BEST.

BESTAND OHNE ABDICHTUNG M 1:25



****...Anschluss nachträglich verpressbar:**
Ausführung mit getrennten Verpressschläuchen, um ein Verpressen in 2 Durchgängen zu ermöglichen. Die Verpressschläuche sind in eine Dose in der Innenschale einzuführen und farblich getrennt zu kennzeichnen.

BESTAND MIT ABDICHTUNG M 1:25



Mit der gegenständlichen Anordnung gem.		Abweichung vom Bausoll		Abweichung stellt eine Minderkostenforderung dar (ist auszufüllen)
Plannummer	30100371/ 6371-01-00 /0-416/PJTR/BI	(Abweichungen sind stichwortartig aufzulisten und im Plan direkt zu markieren)		
wird vom Bausoll	<input checked="" type="checkbox"/> NICHT abgewichen <input type="checkbox"/> abgewichen	1.	Rev. xx Beschreibung	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Die Freigabe einer wesentlichen Abweichung vom Bausoll kann nur in einer Partnerschaftssitzung erfolgen.		2.		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
		3.		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
		4.		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
		5.		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN



Zugehörige Pläne:
6328 ff.

ASFINAG BAU MANAGEMENT GMBH
im Namen der



PROJEKT

S 16 Arlberg Schnellstraße
ASt Zams - ASt Landeck West
km 00,000 - 05,536

SICHERHEITSAUSBAU PERJENTUNNEL

AUSFÜHRUNG
PERJENTUNNEL 1.RÖHRE PJTR

INHALT / PLANTITEL

ANSCHLUSSDETAIL
PANNENBUCHT NEU AN RQ BESTAND

02.04.2019	01	Detail für Anschluss ohne Bestandsabdichtung
TECHNISCHE PLANUNG		PROJEKTLEITUNG
<input checked="" type="checkbox"/> FREIGEgeben <input type="checkbox"/> NICHT FREIGEgeben <input type="checkbox"/> FREIGEgeben MIT ANMERKUNGEN		ASFINAG BAU MANAGEMENT GMBH A-1030 WIEN, MOEDCENTERSTRASSE 1B B. von... PROJEKTLEITER DI Loidl Richard
DATUM: 25.01.2019		DATUM: 17.01.2019
ÖBA	PRÜFER	AUSFÜHRENDE FIRMA
<input checked="" type="checkbox"/> FREIGEgeben <input type="checkbox"/> NICHT FREIGEgeben <input type="checkbox"/> FREIGEgeben MIT ANMERKUNGEN	<input type="checkbox"/> NICHT ERFORderlich <input type="checkbox"/> FREIGEgeben <input type="checkbox"/> FREIGEgeben MIT ANMERKUNGEN	<input checked="" type="checkbox"/> FREIGEgeben <input type="checkbox"/> NICHT FREIGEgeben <input type="checkbox"/> FREIGEgeben MIT ANMERKUNGEN
DATUM: 17.01.2019	DATUM: ...2019	DATUM: 17.01.2019
GEZEICHNET: SaH 2019	Plannummer ASFINAG: 30100371/6371-01-00/0-416/PJTR/BI	
GEPRÜFT: LaB 25.01.2019	MASSTAB	PLANNUMMER / REVISION / VERSION:
FLÄCHE: 0,297m x 0,600m = 0,18m²	1:25	6371-01-00

P:\BIAT\PO1046120_Ausführungsphase03_Pläne\01_Arbeitsentwurf\PJTR_RQ_TU+OBW_Rev02.dwg

